

	выполнена менее 1,35 м.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Помещения групповых, расположенных на 2-м этаже и помещение спортивного зала с пребыванием более 10 человек, не обеспечены вторыми эвакуационными выходами	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2018	
5.	Ширина коридора 3-го этажа менее 1,2 м с учетом двустороннего открывания дверей	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2018	
6.	Эвакуационные выходы из помещений с одновременным пребыванием людей более 15 человек выполнены шириной менее 1,2 метра (групповые, муз. зал)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2018	
7.	Не предоставлена документация подтверждающая показатели пожарной опасности стен и полов в помещениях групповых (за исключением группы «гномики») и помещении физкультурного зала	ч. 7, ч. 8 ст. 134 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;



подпись